1	2	3	4	5
अनपारा	1560	1328	85.1	विभिन्न अनुरक्षण कार्यों के कारण यूनिट-3 (210 मे.वा) 359 घंटे के लिए बन्द रही । अनपारा यूनिट 1, 2 तथा (प्रत्येक 210 मे.वा.) हालांकि प्रचालन में हैं परन्तु इनसे विद्युत का उत्पादन लक्ष्य से कम हो रहा है ।
टाण्डा	286	249	87.1	हाइड्रोजन के रिसाव के कारण यूनिट 1 (110 मे.वा.) 7-7-93 से बन्द है । अव्यवस्थित वार्षिक अनुरक्षण कार्यों के कारण यूनिट-2 (110 मे.वा.) 7-5-93 से पूरे माह बन्द पड़ी रही ।

विदेशी शर्तों के कारण महंगी बिजली

2692. **श्री जितेन्द्र कुमार जैन :**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1993 के "इकानामिक टाइम्स" में "कास्टली पावर इज बैटर देन नन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विदेशी कर्ज या वित्तीय सहायता स्वीकार करने में पूर्व उन विदेशी शर्तों को भी स्वीकार करना पड़ता है, जो देश और परियोजना के हित में न हों ;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि हाल में जापान से ली गई आर्थिक मदद के समझौते में कतिपय अहित जुड़े हुए थे ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) सरकार ने समाचार को देखा है।

(ख) से (ङ) हाल के वर्षों में ओवरसीज इकोनोमिक एण्ड कोआपरेशन फण्ड (ओ.ई. सी. एफ.) जापान भारतीय विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण टंग से सहायता करता रहा है । वर्ष 1993-94 से ओ.ई.सी.एफ. सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के लिये उपस्करों की व्यवस्था करने संबंधी कार्य आम तौर पर सुनिश्चित नहीं किये गये हैं और इनके लिये पूरी आई.सी.बी. की प्रक्रियाएं अनुमत्य हैं तथा इनका उपयोग प्रतियोगिता के आधार उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

Rates charged from industries by DESU, NTPC

2693. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what norms have been fixed by his Ministry to make available power at a concessional rate to the various industries both small scale and large scale including power intensive units in the country;